



Legenda:
 Potrubí vedeno v podlaží v systémových deskách REHAU
 Potrubí vyrobeno z PE-x, označeno největším průměrem x tloušťka stěny potrubí, výrobce REHAU
 Potrubí vede po stropě a stoupačí potrubí izolováno PE izolací, s vhodným vnitřním průměrem dle potrubí a tloušťkou izolace 5mm.
 Veškeré koupelny dodatečně vytápěna trubkovým otopným tělesem (KD 600/1320, výrobce Buderus) a elektrickým topným tělesem (typ XXXX).
 Každá místnost opatřena prostorovým termostatem, označeno PT a číslo topného okruhu, typ Siemens RAA41
 Rozdělovač a sběrač je umístěn ve skříni rozdělovače, umístěná na omítku (Typ AP90, výrobce Buderus)

PALÁČ EHRlich NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ŠAFAŘIKOVY SADY, PLZEŇ			
INVESTOR : ZTI	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Technická 4, 16607 Praha 6		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
	VYPRACOVAL : PEK VESELY	ODP. PROJEKTANT : Ing. Roman Vojtěch, Ph.D.	HIP :
DOKUMENTACE PRO PŘEVODĚNÍ STAVBY			
F.1 F.1.4 F.1.4.d F.1.4.d.2	DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ VÝKRESOVÁ ČÁST		číslo : 5. 2017 formát : A3 měřítko : 1:50
číslo čísel : VYT 09	PŮDORYS 1.NP		