19 l/h*os

budova	patro	číslo	název místnosti	Velikost: podlahová plocha	Velikost: objem vzduchu	Velikost: světlá výška	obsazenost	Množství čerstvého vzduchu – Podle počtu osob: množství na osobu	Podle počtu osob: množství	Podle násobnosti výměny: požadovaná výměna	Podle násobnosti výměny: množství	podle produkce CO_2	MAX: přívod	MAX: odvod	MIN 0,1	Jednotka	poznámky
				m^2	m^3	m	osob	m3/h	m3/h	1/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h			
škola	1.PP	001	chodba + schodiště	71,62	207,70	2,9											
		002	chodba	13,15	38,14	2,9											
		003	sklad	10,04	29,12	2,9											
		004	sklad	6,46	18,73	2,9											
		005	jídelna	62,81	182,15	2,9	30	20	**625**	2	**364**	**671**	**1000**	**700**	18,2	A	provoz 11:30 - 13:30h
		006	výdejna jídel	31,15	90,34	2,9	2	25	**50**	3	**271**	**45**		**300**	9,0	A	provoz 10:00 - 14:00h
		007	sklad	18,84	54,64	2,9											
		008	kotelna	34,61	100,37	2,9											
		009	šatna	14,56	42,22	2,9	20	20	**400**	2	**84**		**400**	**400**	4,2	C	počet skříněk cca 20
		010	šatna	28,45	82,51	2,9	30	20	**600**	2	**165**		**600**	**600**	8,3	C	počet skříněk cca 30
		011	sklad	9,93	28,80	2,9											
		012	umývárna + WC	8,61	24,969	2,9				1	**25**		**80**	**80**	2,5	C	
	1.NP	101	zádveří	65,49	240,35	3,7											
		102	chodba	66,74	250,28	3,8											
		103	chodba	51,54	195,85	3,67											
		104	zádveří	7,26	27,59												
		105	kabinet	12,95	47,92		2										provoz 8:00 - 14:00h
		106	učebna	52,58	194,55		11	20	**245**	1	**195**	**182**	**250**	**250**	19,5	C	provoz 8:00 - 14:00h
		107	učebna	29,63	109,63		11	20	**245**	1	**110**	**182**	**250**	**250**	11,0	C	provoz 8:00 - 14:00h
		108	učebna	16,18	59,87		6	20	**145**	1	**60**	**99**	**150**	**150**	6,0	C	provoz 8:00 - 14:00h, speciální učebna
		109	učebna	39,97	147,89		11	20	**245**	1	**148**	**182**	**250**	**250**	14,8	C	provoz 8:00 - 14:00h
		110	umývárna	15,13	55,98		3			1	**56**		**150**	**150**	5,6	C	
		111	učebna	30,13	111,48		11	20	**245**	1	**111**	**182**	**250**	**250**	11,1	C	provoz 8:00 - 14:00h
		112	WC	2,23	8,25					1	**8**	**0**	**80**	**80**	0,8	C	
		113	sklad	2,18	8,07												
		114	sklad	6,41	23,72												
		115	zádveří	11,82	43,73												
		116	učebna	27,68	102,42		11	20	**245**	1	**102**	**182**	**250**	**250**	10,2	C	provoz 8:00 - 14:00h
		117	umývárna + WC	10,63	39,33					1	**39**		**130**	**130**	3,9	C	
	tělocvična	118	tělocvična	153,065	928,59		15	20	**325**	1	**929**		**950**	**950**	92,9	B	provoz 8:30 - 14:30h
	2.NP	201	schodiště + chodba	56,64	209,57	3,7											
		202	chodba	40,24	158,14	3,93											
		203	schodiště	10,11	37,41	3,93											
		204	sklad	7,61	28,16	3,7											
		205	počítačová učebna	28,86	106,78	3,7	11	20	**245**	1	**107**	**182**	**250**	**250**	10,7	C	provoz 8:00 - 14:00h
		206	Učebna	37,49	138,71	3,7	15	20	**325**	1	**139**	**248**	**330**	**330**	13,9	C	provoz 8:00 - 14:00h
		207	Pc učebna	29,75	110,08	3,7	11	20	**245**	1	**110**	**182**	**250**	**250**	11,0	C	provoz 8:00 - 14:00h
		208	kabinet	16,96	62,75	3,7	3										provoz 8:00 - 14:00h
		209	učebna	39,57	146,41	3,7	15	20	**325**	1	**146**	**248**	**330**	**330**	14,6	C	provoz 8:00 - 14:00h
		210	sborovna/kancelář	30	111,00	3,7	23	25	**460**	2	**222**	**380**	**400**	**400**	11,1	C	provoz 7:00 - 16:00h, 1 os. stále, max. 23
		211	ředitelna	31,37	116,07	3,7	2	25	**50**	2	**232**	**33**	**250**	**250**	11,6	C	provoz 7:00 - 16:00h
		212	rehabilitační učebna	39,03	144,41	3,7	11	20	**245**	1	**144**	**182**	**250**	**250**	14,4	C	provoz 10:00 - 13:30h
		213	umývárna + WC	9,58	35,45	3,7				1	**35**		**210**	**210**	3,5	C	
		214	WC zaměstnanci	2,2	8,14	3,7				1	**8**				0,8	C	
							147					**jídelna + výdejna**	**1000**	**1000**	27,2		
												tělocvična	**950**	**950**	92,9		
												uč + kanc + hyg	**5110**	**5110**			
													7060				
Dílny	1.PP	013	sklad	2,69	6,38	2,37											
		014	WC dívky	10,96	25,98	2,37				1	**26**			**200**	2,6		
		015	předsíň WC dívky	7,10	16,83	2,37				1	**17**			**60**	1,7		
		016	předsíň WC chlapci	3,78	8,96	2,37				1	**9**			**110**	0,9		
		017	WC chlapci	8,10	19,20	2,37				1	**19**			**130**	1,9		
		018	sklad	24,27	57,52	2,37											
		019	umývárna málo	23,18	54,94	2,37											
		020	keramická pec	22,03	52,20	2,37											
		021	chodba	9,45	22,40	2,37											
		022	sklad	7,52	17,82	2,37											
		023	chodba	31,44	74,51	2,37				1	**75**		**500**				
		024	sklad	11,34	26,88	2,37											
		025	chodba + schodiště	9,48	22,47	2,37											
		119	zádveří	4,62	13,167	2,85											
		120	schodiště	20,42	58,20	2,85											
		121	Kabinet	18,71	53,32	2,85	3										šatna pro zaměstnance a kabinet, provoz 10:00 -
		122	sklad	20,19	57,54	2,85											
	1.NP	123	dílna kovo	48,21	137,40	2,85	11	20	**245**	2	**275**	**182**	**250**	**250**	13,7		provoz 10:00 - 13:30h
		124	sklad dílny dřevo	24,88	70,91	2,85											
		125	dílna dřevo	40,84	116,39	2,85	11	20	**245**	2	**233**	**182**	**250**	**250**	11,6		provoz 10:00 - 13:30h
		126	chodba	9,56	27,25	2,85											
		127	kabinet	13,78	39,27	2,85											
		215	chodba	21,06	69,50	3,3											
		216	kabinet	16,86	55,64	3,3	2										provoz 11:00 - 15:00h
		217	učebna logopedie	17,1	56,43	3,3	3										provoz 10:00 - 15:00h
	2.NP	218	cvičná kuchyně	41,28	136,22	3,3		20	**245**	2				**250**	13,6		provozně spojeno s m.č. 2.05 (11 osob platí pro
		219	učebna/jídelna	23,01	75,93	3,3	11	20	**245**	2	**152**	**182**	**250**		7,6		provozně spojeno s m.č. 2.04 (11 osob platí pro
		220	družina 1	49,88	164,60	3,3	15	12	**205**	2	**329**	**248**	**330**	**330**	16,5		provoz 12:00 - 15:00h
		221	družina 2 - učebna	18,71	61,74	3,3	7	12	**109**	2	**123**	**116**	**140**	**140**	6,2		provoz 12:00 - 15:00h
													1720	**1720**			