

# Dominika Kratinová

Pinocchiova dětská knihovna, Collodi, It

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / LS 2017-2018

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

# v koordinační situaci by bylo vhodné naznačit i rozsah podzemní části objektu (propojení s exteriérovým schodištěm)

# schodiště nesplňují vyhlášku 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve veřejných stavbách max. výška stupně 160mm

# ve všech stavebních půdorysech by bylo vhodné značit roviny řezů

# obvodové stěny v 2.pp by bylo vhodné rovněž zateplit a to již od úrovně základové spáry

# obvodovou stěnu únikového schodiště z posluhárny je nutné zateplit, rovněž vyřešit napojované obvodové železobetonové stěny okolo úniku (m.č. S106 je ve venkovním prostředí)

# ve stavebních řezech neodpovídá zobrazení střechy navrženému spádování, škoda, že v práci není zpracován podélný řez posluhárnou

# popis pohledů by mohl být obsáhlejší, materiály, barevnosti, výplně otvorů, klempířské prvky, zídka únikového schodiště...

# rovněž ve výkresu tvaru je nutné uvádět uvažovanou kvalitu betonu, ocei, krtí

# králík na konci průvodní zprávy mě potěšil

12.6.2018

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5