


### LEGENDA

- Přívod 55 °C (podlah. 38 °C)
- - - Vratná voda 45 °C (podlah. 33 °C)

### POZNÁMKA:

\* Hodnota zahrnuje pouze tepelnou ztrátu prostupem.  
Tepelná ztráta větráním je řešena vzduchotechnickými rozvody, které jsou řešeny v části VZDUCHOTECHNIKA.



Zpracovala: Bendová Andrea	Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.	Školní rok: 18/19	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			
Název úlohy: Vytápění a větrání rodinného domu		Datum: 27.5.2018	
		Měřítko: 1:60	
		Číslo výkresu: 13	
Název výkresu: Půdorys 1NP - VYTÁPĚNÍ varianta 1			