

POSUDEK VEDOUCÍHO PROJEKTU

Název práce: BYDLENÍ BŘEVNOV

Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemský

Odborná asistentka: Ing.arch. Petra Kunarová

Student: Jiří Formánek


Autor navrhl konzervativní a velmi dobře „fungující“ prostorové řešení celku i jednotlivosti. Pět sobě podobných viladomů. Studii považuji výbornou z několika důvodů a také byla samostatně ohodnocena známkou **A**. Studii Jiřího Formánka řadím mezi nejpovedenější toho semestru. Jirkovi se podařilo vyvážit vztah mezi jemností a exkluzivitou místa, adekvátním vytěžením investice a prostorovým komfortem patřícím k místu a k parcele. Bude-li čas a chuť, ostatní klady řešení popíši ústně při obhajobách.

Na jednoznačně skvělou studii navázal Jiří stejně skvělým projektem. Za hlavní klad obojího totiž považuji především fakt, že autora celá práce evidentně bavila, pracoval kompetentně, se zaujetím. Zní to formálně, ale akt angažovaného studování byl naplněn. Jiří dal práci zcela jistě víc, než musel. Angažovanost je pro mě podstatné kritérium. Výsledek tomu odpovídá. Není náhoda, že si Jiří vybral stejně angažovaného a kompetentního oponenta, na jehož hodnocení se těším. Celou práci jsem si podrobně prohlédl. Považuji ji za kompletní, a kam sahá moje kompetence i za správnou. Bakalářský projekt je celkově velmi dobře čitelný, srozumitelný, důvěryhodný a profesionální. Nemáme s mojí asistentkou důvod autorovi něco zásadního vytknout.

DROBNOSTI BEZ UVEDENÍ HIEARCHIE:

- v půdorysu chybí kóty úhlů nebo diagonál v případě šikmých konstrukcí (1PP)
- chybí počátek – vnější soustava, ke které se vztahují, kótuji – tzv. napojení
- chybí proškrtnutí nebo stínování šachet
- doporučujeme definovat okruhy, detaily, prvky, na které bude dodavatelem zpracována výrobní dokumentace ke schválení architektovi
- u truhlářských výrobků je třeba definovat standard kování
- v tabulce oken musí být min požadavky na tep.tech.vlastnosti a akustiku, v katalogu dveří požární bezpečnost, akustiku, ev. třídu bezpečnosti
- doporučujeme používat výpis prvků, které budou před realizací vyzkoušeny
- snažili bychom se vyhnout vytápění jen cestou podlahového vytápění (pomalejší náběh, menší výkon, podkroví, komerční prostor...)
- kanalizace je jednotná nebo oddělná? Zdá se, že jednotná – to by pak musela nejspíš být zajištěna „likvidace“ dešťovky na pozemku...

Navrhuji známku **A**.



V Praze dne 19.6.2018 Michal Kuzemský