


**LEGENDA:**

- AN Akumulační nádrž Reflex PH 2000
- ANS Akumulační nádrž solar Secespol TXE 2500 PFSS
- ČP Čidlo detekce plynu
- DA Expanzní nádoba Reglex N 200/6
- DATV Expanzní nádoba Reflex NG 12/6
- K1 Kotel Buderus Logamax plus GB 192-35i
- K2 Kotel Buderus Logamax plus GB 192-25i
- LSP3 Výměnková sada LSP3 o výkonu 60 kW
- R+S Rozdělovač + Sběrač
- MW Doplnění vody do systému Reflex Fillcontrol Auto Compact
- NT Nouzové tlačítko
- VČ Venkovní čidlo teploty
- Z Zásobník TV Dražice OKC 750 NTR/BP

- Přívodní potrubí Vytápění
- — — — — Vratné potrubí vytápění
- · — · — · — Plyn
- · · · — · — Solár zpátečka
- · · — — — Solár přívodní

**B 8**  
**-12°C**



Pozn.  
Součet výkonu instalovaných spotřebičů je pod 100 kW nejedná se o kotelnu III kategorie.  
VČ čidlo venkovní teploty je umístěné na fasádě 2 m nad zemí.  
Spotřebiče typu C spalovací vzduch nasáván z venkovního prostoru koncentrickým potrubím, spaliny vyfukovány do venkovního prostoru.  
Dodatečně vybudovaný komín povede po fasádě použito možní sady GAF-K dodávané výrobcem kotlů.



Název: Studie vytápění bytového domu	Měřítko: 1:50
Podnázev: Půdorys 1PP-Plynová kotelná,solár 6NP	
Vypracoval: Roman Mikolášek	
Datum: 2018-05-18	Kontrola:
	Číslo výkresu: 2018-06