



- LEGENDA**
- AW Výstup teplé vody
  - AN Akumulační nádrž reflex PH 2000
  - DA Tlaková expanzní nádooba Reflex N 300/6
  - DATV Membránová expanzní nádooba Reflex NG 12/6
  - EK Vstup studené vody
  - EL Napouštěcí a vypouštěcí kohout
  - F Filtř
  - FB Čidlo teploty TV
  - K Elektro kotel Bosch Tronic 5000 H 45 kW
  - KR Zpětná klapka
  - KK Kulový kohout
  - MV Doplňování vody do systému Reflex Filicontrol Auto Compact
  - PC1 Čerpadlo otopného okruhu východ Grundfos Magna 3 25-60
  - PC2 Čerpadlo otopného okruhu západ Grundfos Alpha2 L 25-40
  - PZ Obslužná jednotka Grundfos Alpha 2 25-40 N 130
  - REG Obslužná jednotka Logamatic HMC20 + HMC20Z
  - T0 Čidlo teploty
  - T1 Venkovní čidlo teploty
  - T2 Čidlo teploty
  - TC1 Čidlo teploty otopného okruhu východ
  - TC2 Čidlo teploty otopného okruhu západ
  - TČ Tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPL 25 A2
  - THV Termostatický ventil OT
  - VCO Třífázový otepňovací ventil pro zajištění provozních podmínek
  - VC1 Směšovací ventil otopného okruhu východ Regulus LK 840 5/4F-16
  - VC2 Směšovací ventil otopného okruhu západ Regulus LK 840 5/4F-16
  - ZUP Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha
  - ZWE Elektrická topná patrona 9 kW
  - Z Zásobník TV Dražice OKC 750 NTR/BP
- 
- Přívodní potrubí
  - Vratné potrubí
  - - - Zapojení řízení
  - - - - Potrubí TV, cirkulace

|  |             |                                       |                |         |
|--|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|
|  | Název:      | Studie vytápění bytového domu         | Měřítko:       | -       |
|  | Podnázev:   | Schéma zapojení-Tepelná čerpadla 6 NP |                |         |
|  | Vypracoval: | Roman Mikolášek                       | Kontrola:      |         |
|  | Datum:      | 2018-06-22                            | Číslo výkresu: | 2018-17 |