

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE  
STP - Logistické centrum Plzeň Božkov  
3.4 Kontrolní a zkušební plán**

**Bc. Dan Kladívko**

**2019**

**Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.**



## CONTEC - Kontrolní a zkušební plán

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodav.	HSV SPC	PSV ZKU	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly
201 1 Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Halové objekty	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420 Datum:	Geodetickým měřením Podpis kontrolora
201 1 Zhodnocení kontroly:	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Halové objekty	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	ČSN 73 3050; projektu Datum:	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora
301 1 Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Halové objekty	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420 Datum:	Geodetickým měřením Podpis kontrolora
301 1 Zhodnocení kontroly:	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Halové objekty	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	ČSN 73 3050; projektu Datum:	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora
601 1 Zhodnocení kontroly:	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Halové objekty	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved.	Třídící znak:30... Datum:	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora
701 1 Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY Halové objekty	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	ČSN 73 3050; projektu Datum:	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora
701 2 Zhodnocení kontroly:	NÁSYPY A SKLÁDKY Halové objekty	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 83 803. Datum:	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora
802 1 Zhodnocení kontroly:	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ Halové objekty	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
1105 1 Zhodnocení kontroly:	PODKLAD VRST DOČAS PLOCH Halové objekty	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052 Datum:	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora
1202 1 Zhodnocení kontroly:	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Halové objekty	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3 Datum:	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora
1202 1 Zhodnocení kontroly:	ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR Halové objekty	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
1352 1 Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY Halové objekty	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3 Datum:	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora
1352 1 Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY Halové objekty	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
1352 1 Zhodnocení kontroly:	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY Halové objekty	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420 Datum:	Geodetickým měřením Podpis kontrolora

1402 ZÁKLADY 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269 Datum:	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora
1402 ZÁKLADY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3 Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
1402 ZÁKLADY 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
1402 ZÁKLADY 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
1402 ZÁKLADY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved.	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122 Datum:	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora
1402 ZÁKLADY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269 Datum:	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052 Datum:	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 74 4505 Datum:	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3 Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
1506 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 41 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
1607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 22 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj. Datum:	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora
1607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+ S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved.	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 Datum:	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora
1607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061.. Datum:	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora

1703 KANÁLY PRO INŽ SÍŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
1757 KANALIZACE LEŽATÁ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 75 6760 noveliz. Datum:	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora
1757 KANALIZACE LEŽATÁ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+ D	Certifik., atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75.... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
1757 KANALIZACE LEŽATÁ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI	+ D	Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
1757 KANALIZACE LEŽATÁ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+ M	Protokol Podpis stavbyved.	ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora
2702 TRATIVODY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420 Datum:	Geodetickým měřením Podpis kontrolora
2702 TRATIVODY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRATIVODKY	+ D	Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 72 2699 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ Z	Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052 Datum:	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora
2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	ČSN 73 3050; projektu Datum:	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora
3103 SLOUPY A PILÍŘE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
3103 SLOUPY A PILÍŘE 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
3103 SLOUPY A PILÍŘE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved.	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395. Datum:	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora
3103 SLOUPY A PILÍŘE 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ Z,A	Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
3253 ZDI NOSNÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
3253 ZDI NOSNÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269 Datum:	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora

3253 ZDI NOSNÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3 Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
3253 ZDI NOSNÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
3304 STROPY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
3304 STROPY 16 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
3304 STROPY 31 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
3404 SCHODIŠTĚ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
3404 SCHODIŠTĚ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
3404 SCHODIŠTĚ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+		D Atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534.. Datum:	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora
3607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313 Datum:	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora
3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNĚHO OKRAJE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13374; třídící znak:738125 Datum:	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora

3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ	+	+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1 Datum:	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posouz Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+	+	D Atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534.. Datum:	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora
4127	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313 Datum:	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora
4259	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
4259	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
4307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510 Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora
4307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
4357	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	+	S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved.	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;127. Datum:	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora
4357	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved.	Projekt Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora
4407	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3630; projekt Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
4559	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41 Datum:	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora

4559 DOPLŇKY STŘECH, ODVĚTRÁNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
4607 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+ +	D,Z Protokol, záznam Podpis stavbyved.	Třídící znak: 7361...; ČSN EN 12697, 12970 Datum:	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora
4607 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13375; třídící znak: 7276.. Datum:	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora
4707 HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	+ S+	A, M Revizní zpráva Podpis stavbyved.	ČSN EN 62305; třídící znak: 341390 Datum:	Revize Podpis kontrolora
4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR. A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+	A, D Atest, záznam o k Podpis stavbyved.	ČSN 73 3610; projektu Datum:	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora
4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+ +	D, Z Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 517, 612, 1462; třídící znak: 7477.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-7, projektu Datum:	Vizuální kontrola Podpis kontrolora
4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ +	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-6, 7 ČSN ISO 8501-1, 2 Datum:	Zk. umělým stárnutím, kontr. vzhledu povl. Podpis kontrolora
4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 2808, 4624 ČSN ISO 2409, 2815 Datum:	Kontrola tloušťky, tvrdosti, přilnavosti Podpis kontrolora
5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077, 7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A, M Záznam ve st. d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510 Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora
5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Znak 730501-40; ČSN EN 20140-2, ISO 140, 717, Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA	+ S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved.	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602 Datum:	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora
5224 STROPNÍ PODHLEDY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
5224 STROPNÍ PODHLEDY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
5224 STROPNÍ PODHLEDY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ PODHLEDY	+ +	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN EN 13964,14716; tříd.znak:744520,21 Datum:	Měření Podpis kontrolora
5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	+ +	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN 74 6501 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.. Datum:	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora
5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3130; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 3305; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3630; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ	+ S+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720. Datum:	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+ +	D Protokol, atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Znak730501-40,ČSN EN 20140-2,ISO 140,717, Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora



5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510 Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86., Datum:	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora
5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466.. Datum:	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vliv Podpis kontrolora
5427 KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ 20 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, zázn.o k Podpis stavbyved.	ČSN 73 3610; projektu Datum:	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora
5427 KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717, Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora
5452 DROBNÉ ZÁKLADY 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3 Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
5452 DROBNÉ ZÁKLADY 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
5452 DROBNÉ ZÁKLADY 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 75 6760 noveliz. Datum:	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75.... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved.	ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670 Datum:	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536 Datum:	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik., atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75.... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821 Datum:	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved.	ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora
5567 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY VNITŘNÍCH VODOVODŮ	T+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:75 546. ČSN EN 13443 Datum:	Revize Podpis kontrolora
5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora
5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75.... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5627 ARMATURY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora
5627 ARMATURY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved.	Třídící znak:13....; projektu Datum:	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora
5627 ARMATURY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved.	ČSN EN 1267; třídící znak:133010 Datum:	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora
5647 OTOPNÁ TĚLESA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11.. Datum:	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora
5647 OTOPNÁ TĚLESA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora
5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365 Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5667 KOTELNY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora

5667 KOTELNY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved.	Projektů Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora
5667 KOTELNY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů Datum:	Funkční zkoušky Podpis kontrolora
5667 KOTELNY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved.	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036 Datum:	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora
5667 KOTELNY ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved.	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora
5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved.	Projektů Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora
5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů Datum:	Funkční zkoušky Podpis kontrolora
5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500 Datum:	Revize Podpis kontrolora
5727 SILNOPROUD VODIČE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500 Datum:	Revize Podpis kontrolora
5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500 Datum:	Revize Podpis kontrolora
5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 62208,50300 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 .... Datum:	Revize Podpis kontrolora
5787 SLABOPROUD VODIČE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34 .... Datum:	Revize Podpis kontrolora
5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved.	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127.. Datum:	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora

5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved.	Projektů Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora
5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717, Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora
5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510 Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora
5807 VZDUCHOTECHNIKA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů Datum:	Funkční zkoušky Podpis kontrolora
6109 LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	Tř.zn.:7381.,ČSN EN 1004,1298,12811-3 Datum:	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora
6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved.	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510 Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora
6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7... Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...,proj. Datum:	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora
6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
6607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717, Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora
6607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
6607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492 Datum:	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora
6659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
6659 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1 Datum:	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269 Datum:	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 74 4505 Datum:	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3 Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 10 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3630; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 3305; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
7307 OBKLADY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451 Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
7307 OBKLADY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
7307 OBKLADY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6 Datum:	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
7307 OBKLADY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
7507 PODLAHY SYNTETICKÉ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+ +	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 4507 Datum:	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	Tř.zn.:7251..; ČSN EN 14411,EN ISO 10545 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451 Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 4507 Datum:	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora
7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6 Datum:	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora
7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 9 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-7, projektu Datum:	Vizuální kontrola Podpis kontrolora
7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 5 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2 Datum:	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora
7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815 Datum:	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora
7707 MALBY VNITŘNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
8107 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved.	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688 Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora
8107 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670 Datum:	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora
8107 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	+	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8209 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 3305; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
8209 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+	D Atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora

8407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNÍKÝCH VÝROBKŮ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3630; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
8407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
8407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE	+ +	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8457 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3130; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
8457 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK	+	D Cert., protokol Podpis stavbyved.	Třídící znak:9102..; EN 1727,14749;proj. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8457 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.. Datum:	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora
8607 MĚŘENÍ A REGULACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603.. Datum:	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍČÍ SYSTÉMY BUDOV	+ S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30 Datum:	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI	+ S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036,,62209.. Datum:	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 0580; projektu Datum:	Funkční zkoušky Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500 Datum:	Revize Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ	+ S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved.	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600. Datum:	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	TNI 36 0451; třídící znak:360451 Datum:	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	ČSN EN 60598; třídící znak:360600 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE	+ +	D Atest Podpis stavbyved.	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	JAKOST UKLIDOVÝCH SLUŽEB	+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved.	ČSN EN 13549; třídící znak:018101 Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3 Datum:	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora
9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 4 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	+ S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved.	ČSN EN 62305; třídící znak:341390 Datum:	Revize Podpis kontrolora
9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved.	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500 Datum:	Revize Podpis kontrolora
9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved.	ČSN EN 60598; třídící znak:360600 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9557 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved.	ČSN 73 3610; projektu Datum:	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora
9557 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+ +	D,Z Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 3630; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved.	Dokladu o jakosti Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora



9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090 Datum:	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora
9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora
9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN 74 3305; projektu Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora
9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-7, projektu Datum:	Vizuální kontrola Podpis kontrolora
9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2 Datum:	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora
9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved.	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815 Datum:	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora
9701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052 Datum:	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora
9701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved.	ČSN 73 3050; projektu Datum:	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora
9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+ +	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82 Datum:	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora
9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	ČSN 74 4505 Datum:	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora
9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 6 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora
9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved.	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970 Datum:	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora
9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32.. Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved.	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750 Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora
9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Halové objekty Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved.	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737 Datum:	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora