



———— FLEXIBILNÍ TRUBKA COMFOTUBE
 TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU 20 °C
 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU DO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 370 m3/h
 POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU

Zpracoval Jiří Brabec	Vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.	Školní rok 2018/2019	Fakulta stavební ČVUT
Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov			
Název: Vytápění a větrání rodinného domu		Datum 4/2019	
		Merítko M 1:50	
		Číslo výkresu S 2	
Příloha: Návrh vzduchotechniky - půdorys 2NP		Konzultant Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.	