



VZT – Vzduchotechnická jednotka Atrea DUPLEX 5000 MULTI ve stojatém provedení.
Zajistit přístup ke všem komponentům v jednotce a zajistit odvod kondenzátu.

- S – sání
- V – výfuk
- P – přívod
- D – odvod

Rozvody sání a výfuku budou vyvedeny do venkovního prostředí pod stropem 1. NP
Rozvody z VZT jednotky vedou vertikální šachtou umístěnou nad VZT jednotkou

Výpracoval		Projekt	
Bc. Marek Johánek		Č.7-1ŽP-2019	
Vzduchotechnická jednotka		Datum	06 / 2019
– strojovna 3. PP		M	1:50
Kopie &		Formát	A1
		Výkres číslo	D.1.4.1 – 3