

LEGENDA ARMATUR


| |
|---|
| 3CV - Trojcestný regulační ventil dané dimenze |
| VV - Vyvažovací ventil dané dimenze |
| TA - Regulační a vyvažovací ventil TA-COMPACT-T |
| PV - Pojistný ventil DUCO G1/2"x3/4" |
| KK - Uzavírací armatura dané dimenze |
| OČ - Oběhové čerpadlo |


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

| | |
|------|--|
| 1.01 | FCU - Ductys EC I 1000, fy. Systemair |
| 1.02 | FCU - Ductys EC I 1500, fy. Systemair |
| 1.03 | FCU - Ductys EC I 2000, fy. Systemair |
| 1.04 | FCU - Ductys EC I 2500, fy. Systemair |
| 1.05 | FCU - Ductys EC I 4000, fy. Systemair |
| 1.06 | Chladič VZT - IKW 285, 600x300, fy. Elektrodesign |
| 1.07 | Chiller - SysAquaL 45 HB, fy. Systemair |
| 2.01 | Deskový výměník - Longtherm rhc 200/100 G2 1/2, fy. Reflex |
| 2.02 | Nádrž z polypropylenu - objem min. 280 litů |
| 2.03 | Svařovaný rozdělovač DN 300, objem min 150 litrů |
| 2.04 | Svařovaný sběrač DN 300, objem min 150 litrů |
| 2.05 | Ex. nádoba - NG25, fy. Reflex, min. pět tlak 1,7bar, max. pět tlak 3,5 bar |
| 2.06 | Ex. nádoba - NG25, fy. Reflex, min. pět tlak 1,7bar, max. pět tlak 3,5 bar |

POUŽITÉ IZOLACE

| DN | Tloušťka (mm) |
|----|---------------|
| 15 | 13 |
| 20 | 13 |
| 25 | 13 |
| 32 | 19 |
| 40 | 19 |
| 50 | 25 |
| 65 | 25 |



| | | |
|---|---|---|
| Nakreslil Michal Kuřák | Konzultoval Ing. Daniel. Adamovský, Ph.D. | Fakulta stavební ČVUT  |
| Projekt Stomatologická klinika Měchurka | Kód předmětu 125DPM | |
| Výkres CHLAZENÍ - Půdorys 1.NP | | Měřítko 1:50 |
| | | Datum 01.01.2020 |
| | | Č.výkresu 0.02 |