

## Tabulka chladících zařízení

Objekt: Stomatologická klinika Měchurka  
Část: Chlazení

Označení	Místnost	Typ	Výrobce	Chladicí výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Teplota vody (°C)	Hmotnostní průtok media (kg/h)	Tlaková ztráta na straně vody (kPa)	El. Příkon (W)	El. Proud - startovací (A)	El. Proud - provozní (A)	El. Napětí (V)
1.01	101	DUCTYS-EC-I-1000	Systémair	1436	285	7/12	247	1	49	-	0,36	230
1.01	103	DUCTYS-EC-I-1000	Systémair	1436	285	7/12	247	1	49	-	0,36	230
1.05	104	DUCTYS-EC-I-4000	Systémair	6379	1191	7/12	1099	5	205	-	1,65	230
1.03	105	DUCTYS-EC-I-2000	Systémair	2208	461	7/12	379	2	100	-	0,8	230
1.03	106	DUCTYS-EC-I-2000	Systémair	2208	461	7/12	379	2	100	-	0,8	230
1.02	107	DUCTYS-EC-I-1500	Systémair	1751	366	7/12	301	1	100	-	0,8	230
1.04	114	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.04	115	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.05	201	DUCTYS-EC-I-4000	Systémair	6379	1191	7/12	1099	5	205	-	1,65	230
1.01	202	DUCTYS-EC-I-1000	Systémair	1436	285	7/12	247	1	49	-	0,36	230
1.04	203	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.04	204	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.04	301	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.03	304	DUCTYS-EC-I-2000	Systémair	2208	461	7/12	379	2	100	-	0,8	230
1.02	305	DUCTYS-EC-I-1500	Systémair	1751	366	7/12	301	1	100	-	0,8	230
1.03	306	DUCTYS-EC-I-2000	Systémair	2208	461	7/12	379	2	100	-	0,8	230
1.03	307	DUCTYS-EC-I-2000	Systémair	2208	461	7/12	379	2	100	-	0,8	230
1.04	308	DUCTYS-EC-I-2500	Systémair	2807	527	7/12	481	3	182	-	1,4	230
1.06	Strojovna VZT	IKW 285, 600x300	Elektrodesign	9500	2592	6/12	1600	8	-	-	-	-
1.07	Střecha	SysAquaL 45 HB	Systémair	46500	-	4/10 Eth. 45%	7800	35	16900	65,8	40,2	400