

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: Stomatologická klinika Měchurka

Část: Chlazení

P.č.	Ozn.	Název položky	MJ	Množství
		STROJNÍ ZAŘÍZENÍ		
1	1.01	Kanálová jednotka: DUCTYS-EC-I-1000, fy. Systemair	ks	3
2	1.02	Kanálová jednotka: DUCTYS-EC-I-1500, fy. Systemair	ks	2
3	1.03	Kanálová jednotka: DUCTYS-EC-I-2000, fy. Systemair	ks	5
4	1.04	Kanálová jednotka: DUCTYS-EC-I-2500, fy. Systemair	ks	6
5	1.05	Kanálová jednotka: DUCTYS-EC-I-4000, fy. Systemair	ks	2
6	1.06	Chladič do VZT potrubí: IKW 285, 600x300, fy. Elektrodesign	ks	1
7	1.07	Chiller: SysAquaL 45 HB, fy. Systemair		1
		ZAŘÍZENÍ		
8	2.01	Deskový výměník - Longtherm rhc 200/100 G2 1/2, fy. Reflex	ks	1
9	2.02	Nádrž z polypropylenu - objem min. 280 litů	ks	1
10	2.03	Svařovaný rozdělovač DN 300, objem min 150 litrů	ks	1
11	2.04	Svařovaný sběrač DN 300, objem min 150 litrů	ks	1
12	2.05	Ex. nádoba - NG25, fy. Reflex, min. přetlak 1,7bar, max. přetlak 3,5 bar	ks	1
13	2.06	Ex. nádoba - NG25, fy. Reflex, min. přetlak 1,7bar, max. přetlak 3,5 bar	ks	1
14	-	Automatická dopouštěcí jednotka - NK300TCA, fy. Aqua product	ks	1
		Oběhová čerpadla		
15	OČ.1	Oběhové čerpadlo Stratos 50_1-12, fy. Wilo	ks	1
16	OČ.2	Oběhové čerpadlo Stratos 30_1-8, fy. Wilo	ks	1
17	OČ.3	Oběhové čerpadlo Stratos 40_1-12, fy. Wilo	ks	1
18	OČ.4	Oběhové čerpadlo Stratos 30_1-12, fy. Wilo	ks	1
19	OČ.5	Oběhové čerpadlo Stratos 30_1-4, fy. Wilo	ks	1
20	OČ.6	Čerpadlo pro doplňování nemrznoucí směsi Stratos GIGA 40_1/39/3,1-51, fy. Wilo	ks	1
		Armatury		
21	3.01	3-CV ventil s pohonem DN 20, kvs 6,3	ks	2
22	3.02	3-CV ventil s pohonem DN 25, kvs 10	ks	1
23	3.03	Vyvažovací ventil DN 15, kvs 1,9	ks	2
24	3.04	Vyvažovací ventil DN 25, kvs 6,2	ks	3
25	3.05	Vyvažovací ventil DN 32, kvs 12,6	ks	1
26	3.06	Vyvažovací ventil DN 40, kvs 19,6	ks	1
27	3.07	Vyvažovací ventil DN 50, kvs 29,6	ks	1
28	3.08	Filtr DN 32	ks	2
29	3.09	Filtr DN 50	ks	2
30	3.10	Filtr DN 65	ks	2
31	3.11	Kulový kohout DN 15	ks	16
32	3.12	Kulový kohout DN 20	ks	4
33	3.13	Kulový kohout DN 32	ks	10
34	3.14	Kulový kohout DN 50	ks	6
35	3.15	Mezipřirubová uzavírací klapka DN 65	ks	12
36	3.16	Zpětná klapka DN 32	ks	2
37	3.17	Zpětná klapka DN 50	ks	2
38	3.18	Zpětná klapka DN 65	ks	2
39	3.19	Regulační ventil: TA-COMPACT-T DN 15	ks	16
40	3.20	Regulační ventil: TA-COMPACT-T DN 120	ks	2
41	3.21	POJISTNÝ VENTIL DUCO G1/2"x3/4", nast. 5 bar	ks	2
42	3.22	Manometr	ks	13
43	3.23	Termomanometr	KS	10
44	3.24	Vypouštěcí ventil DN 15	ks	14
45	3.25	Gumový kompenzátor DN 32	ks	4
46	3.26	Gumový kompenzátor DN 50	ks	2
47	3.27	Gumový kompenzátor DN 65	ks	4
		Potrubí		
48	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 15	m	25

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: Stomatologická klinika Měchurka

Část: Chlazení

P.č.	Ozn.	Název položky	MJ	Množství
49	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 20	m	110
50	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 25	m	20
51	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 32	m	105
52	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 40	m	40
53	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 50	m	80
54	-	Nerezová ocel: Viega - Prestabo, potrubí DN 65	m	60
		Izolace potrubí na bázi kaučuku		
55	-	Izolace tl. 13 mm pro potrubí do DN 15	m	25
56	-	Izolace tl. 13 mm pro potrubí do DN 20	m	110
57	-	Izolace tl. 13 mm pro potrubí do DN 25	m	20
58	-	Izolace tl. 19 mm pro potrubí do DN 32	m	105
59	-	Izolace tl. 19 mm pro potrubí do DN 40	m	40
60	-	Izolace tl. 25 mm pro potrubí do DN 50	m	80
61	-	Izolace tl. 25 mm pro potrubí do DN 65	m	60
		Prvky VZT		
62	4.01	Anemostat - přívodní vzduch: VVK-R 500/200, fy. Systemair	ks	35
63	4.02	Anemostat - cirkulační vzduch: VVK-R 500/200, fy. Systemair	ks	35
64	-	Potrubí SONOFLEX DN 200	m	130
Mimo výkaz výměr:				
		Ethylenglykol 45%	l	250