



AKUMULÁTOR JE U ŘADY GEO G 254–280 POVINNÝ!!!!!!  
 DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10–20 L/kW TEPELNÉHO ČERPADLA  
 NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 500 L, 750 L  
 PRO SMĚŠOVANÝ OKRUH VYTÁPĚNÍ POTŘEBA 1 ks MULTIREGULÁTORU

- LEGENDA:**  
 TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO  
 ELK .....ELEKTROKOTEL  
 T.....TEPLOMĚR  
 M.....MANOMETR  
 PV.....POJISTNÝ VENTIL  
 E.....EXPANZNÍ NÁDOBA  
 BALL...FILTRBALL  
 AK.....AKUMULÁTOR  
 PB3.....OBĚHOVÉ ČERPADLO STUDENÉHO OKRUHU  
 PC0.....OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLÉHO OKRUHU  
 PC1.....OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉHO SYSTÉMU  
 F.....PŘÍRUBOVÝ FILTR  
 VM0.....SMĚŠOVACÍ VENTIL DOHŘEVU

AKUMULÁTOR JE U ŘADY GEO G 254–280 POVINNÝ!!!!!! DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10–20 L/kW TEPELNÉHO ČERPADLA ; NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 500 L, 750 L

2xIVT GEO G254–280+PLYNOVÝ KOTEL+1xTOPNÝ OKRUH

VÝKRES 265