

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Jakub Tomašík
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	A - výborně
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	C - dobře
Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A - výborně

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Silný, výtvarný koncept velmi dobře využívá řešenou parcelu a její benefity v podobě atraktivních výhledů. Vnější architektura je nesmírně kultivovaná, je zde jasně znát důraz na precizní proporce jednotlivých objemů. Fasády jsou citlivě komponovány, použití materiálů je rovněž velmi pečlivě voleno. Výsledný celek působí velmi harmonickým dojmem a dokládá schopnost autora býti dobrým architektem.

V otázce dispozice již takové nadšení nepanuje. Ještě oceňuji velmi praktické a vtipné řešení krytého parkovacího stání, které nahrazuje mnohdy stejně k tomuto účelu nevyužívanou garáž. Vlastní prostorové členění domu je vzhledem k podařenému exteriéru velmi schematické, bez jakékoli nadstavby odlišující práci architekta a běžnou stavební produkci. Schází mi práce s prostorem, průhledy, světlem, to vše opět v kontextu jinak velmi ambiciózně pojaté práce. To dokládá i vizualizace interiéru, která má velmi malou informační hodnotu. Proporce ložnic v patře jsou nešťastné, kryté posezení v průjezdu, kde bude průvan a budu sedět v blízkosti zaparkovaných aut mne neláká.

Konstrukční a materiálové řešení je propracované, mám jen dvě drobné výtky: 1. Vedení ležaté dešťové kanalizace uvnitř půdorysu objektu je velmi nepraktické. 2. Umístění tepelného čerpadla přímo u fasády je problematické z důvodu hluku, potřebné odstupů pro nasávání vzduch a rizika namrzání.

Ve výkresu půdorysu pro SP jsou nesprávně zobrazeny dveře, u francouzských oken a prosklených stěn chybí jejich výšky.

Práce je velmi přehledně zpracovaná s grafikou na vynikající úrovni.

Jakub Tomašík zpracoval ambiciózní projekt rodinného domu na atraktivní parcele. Skvělému exteriéru ne zcela odpovídá kvalita vnitřního uspořádání. Přesto musím velmi ocenit právě vnější architektonické řešení, v otázce kvality dispozic se autor jistě do budoucna zlepší.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **A - výborně**.

Datum: 12.6.2020

Podpis:

