CONTEC - Harmonogram rizik BOZP akce: 00200023 Centrum sociálních služeb Kolín

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
Před začátkem				
1 REGBOZ	PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem	Nahlášení na OIP	0,2	1 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi,	3,0	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého,	3,6	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zranění u nevhodné manipulace s materiálem	1,2	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v	4,0	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při vystupování/sestupování ze	3,6	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	3,6	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti	1,8	10 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk	3,0	10 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolace	2,0	40 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí	2,0	200 / 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zasažení bleskem	2,0	10 / 0
SO01 - a.dům				
101	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 / 0
101	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO01 - a.dům	Únik nebezpečné látky	0,8	1 / 0
SO01 - a.dům				
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	4,0	1 / 0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a	4,0	1 / 0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	Narušení a poškození plynových potrubí	3,6	1 / 0
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 / 0
301	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 / 0
301	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka	1,2	15 / 0
301	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	2,0	1 / 0
301	PODCHYCOVÁNÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	3,6	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	2,4	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	3,2	20 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	20 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	2,4	20 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	20 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 / 0
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	20 / 0
410	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 / 0
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 / 0
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím	4,0	1 0
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
412	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
412	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
412	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT SO01 - a.dům	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousicím nebo řezacím	4,0	1 0
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	5 0
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
414	OTLUČENÍ OMÍTEK SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	25 0
414	OTLUČENÍ OMÍTEK SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	2 0
414	OTLUČENÍ OMÍTEK SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	2 0
414	OTLUČENÍ OMÍTEK SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	2 0
415	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	5 0
415	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
415	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	5 0
415	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
415	VYSEKÁNÍ RÝH SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	3,6	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	2,4	10 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	10 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	10 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	2,0	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího	3,6	10 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	2 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pohyb pokrývačů po střešních latích, které nemají pochůzkou pevnost	3,2	1 0
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	5 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	1 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího	3,6	5 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	5 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	10 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Působení vody na bezpečnost výkopu	4,0	10 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	3,6	1 0
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVO SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	10 0
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	5 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	5 0
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	5 0
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	3,6	1 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	2,4	1 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	3,2	20 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	3,6	20 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	2,4	20 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Prašnost u bourání	2,4	20 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	20 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	3 0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	45 0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	9 0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	3 0
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO01 - a.dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	3,6	3 0
501	PAŽENÍ SO01 - a.dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	3,6	1 0
501	PAŽENÍ SO01 - a.dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	4,0	5 0
501	PAŽENÍ SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - a.dům	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťování zavěšených břemen	4,0	1 0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - a.dům	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	3,6	1 0
1101	ČERPÁNÍ VODY SO01 - a.dům	Působení vody na bezpečnost výkopu	4,0	65 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
1101	ČERPÁNÍ VODY SO01 - a.dům	Zranění elektrickým proudem	4,0	1 / 0
1101	ČERPÁNÍ VODY SO01 - a.dům	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	4,0	13 / 0
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 / 0
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	Dopravní nehody	3,6	1 / 0
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	3,6	1 / 0
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 / 0
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	3,6	1 / 0
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	Nežádoucí účinky mletého vápna a vápenného prachu při přepravě nebo	2,4	1 / 0
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části	3,2	5 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	2,0	1 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	2,0	5 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,2	1 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,2	1 / 0
1502	ZÁKLADY SO01 - a.dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	0,8	1 / 0
1757	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	3,6	1 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	3,6	1 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	3,2	1 / 0
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ SO01 - a.dům	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části	3,2	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Sesuv svahových výkopů	4,0	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	4,0	5 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	1 / 0
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při	2,0	1 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	4,0	1 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Popálení horkou živicí	2,8	1 / 0
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - a.dům	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	2,4	1 / 0
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 / 0
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 / 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	4,0	1 / 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	0,8	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,2	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Působení vody na bezpečnost výkopu	4,0	5 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	3,2	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	1 0
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	5 0
3203	ZDI NOSNÉ SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
3203	ZDI NOSNÉ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	15 0
3203	ZDI NOSNÉ SO01 - a.dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	2,4	3 0
3203	ZDI NOSNÉ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	15 0
3203	ZDI NOSNÉ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	4,0	3 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	2,0	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	2,0	15 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	2,8	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	4,0	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,2	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,2	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	0,8	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických	2,4	3 0
3404	STROPY SO01 - a.dům	Poranění u práce s ocelí	3,6	3 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	15 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	3 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	2,4	15 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických	2,4	3 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	3 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	1 0
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO01 - a.dům	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího	3,6	5 0
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	2 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	25 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
3859	PŘESUN HMOT TE 3 SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	25 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	5 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	2,4	15 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	2,0	1 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	15 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	3 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	1 0
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	3,6	1 0
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
4507	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	1 0
4507	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
4507	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	1 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Přehřátí, úpal v letním období	1,2	5 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	1 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	10 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	2 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	2 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	3,6	1 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Popálení horkou živicí	2,8	1 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	2,4	1 0
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	2 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	2 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	3,6	6 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	2,4	6 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	6 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	3,2	6 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	2,4	30 0
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	2 0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	3,6	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	2,4	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	5 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	25 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	25 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	2,0	5 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	2 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	2 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	2 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	3,2	2 0
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - a.dům	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,2	2 0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	3,6	1 0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	5 0
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
5327	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5327	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5327	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	3,6	5 0
5327	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	10 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO01 - a.dům	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	2,4	1 0
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
5527	VODOVOD ROZV A ARMATUR\ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5527	VODOVOD ROZV A ARMATUR\ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	4,0	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Jiná rizika u svařování a pálení	3,2	1 0
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
5607	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5607	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5607	ARMATURY ÚT SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
5627	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
5627	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	30 0
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	2 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	1,8	1 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	5 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5667	KOTELNY ÚT SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - a.dům	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	4,0	1 0
5727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
5727	SILNOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	4,0	4 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	3,2	1 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	2,0	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
5767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	3,2	1 0
5767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	3,6	5 0
5767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	4,0	5 0
5767	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
5787	SLABOPROUD VODIČE SO01 - a.dům	Zásah statickou elektřinou	1,2	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	3 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	3,2	3 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	15 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	2,4	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	3 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
5807	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - a.dům	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	2,0	3 0
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTŘ SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTŘ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTŘ SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	10 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	10 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	2,4	2 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Uvolnění a pád desek tepelné izolace	3,0	1 0
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	3,0	45 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	3,0	3 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	3 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	45 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	3 0
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	3 0
6407	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
6407	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 0
6407	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO01 - a.dům	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	3,6	1 0
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE SO01 - a.dům	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	3,6	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,2	1 0
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	3,2	1 0
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	4,0	1 0
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.dům	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	0,8	1 0
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.dům	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,2	1 0
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - a.dům	Poranění u práce s ocelí	3,6	2 0
6859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
6859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
6859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 0
6859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
6859	PŘESUN HMOT TE 6 SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	10 0
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	15 0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,2	1 0
7407	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	3,0	1 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	3,2	15 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	15 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	3 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,2	1 0
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	15 0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	5 0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	5 0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	2,0	1 0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
7707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	10 0
7707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	1,6	2 0
7707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	2,0	1 0
7707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
7707	MALBY VNITŘNÍ SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	10 0
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	10 0
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	2,8	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	10 0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a	4,0	5 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	5 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	3,6	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Jiná rizika u svařování a pálení	3,2	1 0
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
8207	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	10 0
8207	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	10 0
8207	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům	Nebezpečí při práci s polyuretany	2,0	10 0
8207	PODLAHY TEXTILNÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	15 0
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - a.dům	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,2	1 0
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	3,2	3 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	3,2	3 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	15 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	3 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	3,2	1 0
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	2,0	1 0
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	10 0
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO01 - a.dům	Zásah statickou elektřinou	1,2	1 0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	10 0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	2,0	1 0
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - a.dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	3,2	1 0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	1,8	1 0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	5 0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a	4,0	15 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	15 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	3 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	3,2	3 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	2,4	15 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	15 0
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN SO01 - a.dům	Otrava, udušení osoby po vstupu do výkopu, výbuch hoflavých par nebo	4,0	1 0
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN SO01 - a.dům	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,2	1 0
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN SO01 - a.dům	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	3,2	5 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Převržení nestabilně uloženého materiálu	2,0	25 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	2 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	2 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a	4,0	25 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	25 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	3,6	5 0
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	2,4	5 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	3,0	30 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	3,0	2 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	2 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a	4,0	30 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	30 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	3,6	6 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	1,6	6 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	3,0	2 0
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	2,0	2 0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	1 0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,2	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

27.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Oslnění, zánět spojivek	0,8	1 0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	3,6	1 0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	1 0
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO01 - a.dům	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	4,0	1 0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - a.dům	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	3,6	1 0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - a.dům	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	3,6	4 0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - a.dům	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	4,0	20 0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	5 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	2,4	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	4,0	1 0
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	4,0	1 0
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	4,0	5 0
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	1 0
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	3,2	1 0
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - a.dům	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	4,0	1 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	2,4	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	4,0	35 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	4,0	35 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	3,6	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	3,0	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	2,4	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	2,8	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	2,4	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	1,8	2 0
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - a.dům	Jiná rizika u svařování a pálení	3,2	2 0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - a.dům	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	3,0	5 0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - a.dům	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	2,4	1 0
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - a.dům	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	2,4	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.